



Ростелеком

Публичное акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

**Директору ООО НПЦ
«Компьютерные технологии»
А.А. Мошечкину**

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ЦЕНТР»

ФИЛИАЛ В ЯРОСЛАВСКОЙ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТЯХ

ул. Лисицына, д.8
г. Ярославль, Россия, 150049,
Тел.: 8 (4852) 20-40-14, Факс: 8 (4852) 32-84-91
e-mail: YR_Office@center.rt.ru, web: www.rt.ru

31.01.2017 № 0318/05/403-17

На № _____ от _____

Отзыв о работе оборудования «Censor»

Уважаемый Александр Аркадьевич,

Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» (Костромская область) поздравляет Вас и Вашу компанию с юбилеем со дня основания. Желает дальнейшего успешного развития и продвижения своих продуктов на рынке услуг связи.

В ответ на запрос поделиться мнением о сотрудничестве с Вашей компанией и об использовании оборудования «Censor» в филиале сообщаем:

- Выбирая фирму производителя оборудования, мы руководствовались тем, чтобы это была отечественная компания, выпускающая продукцию данного класса и отвечающую нашим запросам;

- Перед нами ставилась задача по организации мониторинга сети филиала, оперативному получению сообщений об изменении состояния объектов, записи и длительному хранению сообщений, получаемых с них, возможности просмотра и фильтрации архива данных. Все поставленные задачи удалось успешно решить с применением АПК "Ценсор-М";

- В состав системы входят средства администрирования, подключения устройств, настройки сигналов, инструменты тестирования, документация, развитая система отчётности под конкретные задачи, а также возможность наращивания функционала с помощью дополнительных модулей, но есть предложения по доработке:

- на некоторых устройствах нет входа контроля питания 60В;
- ДКФ сделать с регулировкой порогов макс/мин напряжения (программно или физически);
- ввести процедуру очистки журнала от неактуальных аварий;

- На наш взгляд, главной ценностью системы является соотношение цены и качества, а так же наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания, работа с высококвалифицированным персоналом. С внедрением системы мониторинга на базе оборудования «Censor», производимой вашей компанией, нам удалось решить основную задачу по оперативному мониторингу объектов связи филиала.

**Заместитель директора филиала –
Технический директор**

С.Н. Кралин

(4942) 62-12-41
Разумова А.И

ООО НПЦ «Компьютерные технологии»
Вход № 17
от 13.02.2017 на 1 л