


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**



МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ

MP-16СК

модификация 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ПАСПОРТ

ЦЕНСОР.214.ТО



Пермь 2012

СОДЕРЖАНИЕ

1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
2	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	4
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	4
5	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
6	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5
7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	5

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Количество входов общего назначения: 16 шт.
2. Максимальная длина линии входов общего назначения: 10м.
3. Напряжение питания: 12В постоянного тока.
4. Предельно допустимое значение потребляемого тока – не более 4 мА.
5. Габаритные размеры: 90x50x65мм.
6. Масса: не более 0,2кг.

2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж прибора осуществляется в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок до 1000 В, а также Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание МР-16СК должно проводиться по графику, составленному и утвержденному потребителем на основании рекомендаций настоящего раздела. Периодичность технического обслуживания устанавливается потребителем, но проводится ТО не реже 1 раза в год.

Техническое обслуживание включает в себя следующие мероприятия:

- чистка контактов разъемов основной платы устройства;
- проверка технического состояния аппаратуры.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

МР-16СК должны храниться в складских условиях при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 85 %.

После транспортирования аппаратуры при отрицательных температурах необходима выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Количество	Заводской серийный номер	Примечание
Модуль расширения MP-16СК			
Коннектор 8P8C			
Паспорт			

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность устройств в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модули расширения MP-16СК в количестве _____ шт. изготовлены по заказу _____

и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска "____" _____ 20____ г.

Ответственный за приемку:

Киляков И.Н.

МП

Изготовитель: ООО НПЦ «Компьютерные технологии»

614066, г. Пермь, ул. Стахановская, д.54

т./ф. 8 (342) 227-72-72

Служба технической поддержки: help@sensor-m.ru.